

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Św. Antoniego 24
tel./fax (044) 724-51-17
centrale 044 724-45-84, 724-45-85

Urząd Gminy
Rzeczyca

Wpł. dnia 24 07- 2017

Gmina Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2. 4506
97-220 Rzeczyca rowano

Nasz znak: PPIS-HŠHK-485/70/17
Tomaszów Maz. dn. 20.07.2017 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989) oraz sprawozdań z badań z dnia 21.06.2017r., 27.06.2017r. z badań przeprowadzonych przez : Oddział Laboratoryjny PSSE w Piotrkowie Tryb. próbek wody nr 575/N/HK, 576/N/HK protokół pobrania nr 94/HŠHK/17 pobranej do badania w dniu 19.06.2017r., z wodociągu sieciowego Sadykierz tj. Sadykierz 102 oraz Bartoszkówka 62

(miejsce pobrania, nazwa urzdzenia)

Gmina Rzeczyca
(właściciel urzdzenia)

Gmina Rzeczyca
(eksploatujący urzdzenie)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim stwierdza
przydatność wody do spożycia.**

**W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone
w zał. 1-3 do rozporządzenia .**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tomaszowie Mazowieckim

tel. met. Iwona Sarwa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Św. Anny 24
tel./fax (044) 724-51-17
centrala 044 724-45-84, 724-45-85

Urząd Gminy
Rzeczyca

Wpł. dnia 24-07-2017

Gmina Rzeczyca
ul. Tomaszowska 200z. 450Y
97-220 Rzeczyca skontrolowano

[Signature]

Nasz znak: PPIS-HSHK-485/68/17
Tomaszów Maz. dn. 20.07.2017 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989) oraz sprawozdań z badań z dnia 21.06.2017r., 27.06.2017r. z badań przeprowadzonych przez : Oddział Laboratoryjny PSSE w Piotrkowie Tryb. próbek wody nr 570/N/HK, 571/N/HK, 572/N/HK protokół pobrania nr 92/HSHK/17 pobranej do badania w dniu 19.06.2017r., z wodociągu sieciowego Jeziorzec ze studni, hydroforni oraz z sieci wodociągowej Roszkowa Wola 40

(miejsce pobrania, nazwa urzędnika)

*Gmina Rzeczyca
(właściciel urzędnika)*

*Gmina Rzeczyca
(eksploatujący urządzenie)*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim stwierdza przydatność wody do spożycia.

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 do rozporządzenia .

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tomaszowie Mazowieckim

lek. wet. Iwona Sarwa
[Signature]

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

97-200 TOMASZÓW MAZ.

ul. Św. Anny 24


tel./fax (044) 724-51-17

telefony 044 724-45-84, 724-45-85

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca



Nasz znak: PPIS-HŠHK-485/69/17

Tomaszów Maz. dn. 20.07.2017 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015 r. poz. 1989) oraz sprawozdań z badań z dnia 21.06.2017r., 27.06.2017r. z badań przeprowadzonych przez : Oddział Laboratoryjny PSSE w Piotrkowie Tryb. próbek wody nr 573/N/HK, 574/N/HK protokół pobrania nr 93/HŠHK/17 pobranej do badania w dniu 19.06.2017r., z wodociągu sieciowego Grotowice tj. Grotowice 31 oraz Rzeczyca ul. Mościckiego 10

(miejsce pobrania, nazwa urzřdzenia)

Gmina Rzeczyca
(właściciel urzřdzenia)

Gmina Rzeczyca
(eksploatujący urzřdzenie)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim stwierdza przydatność wody do spożycia.

W zakresie przebadanych parametrów nie zostały naruszone wymagania określone w zał. 1-3 do rozporządzenia .

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tomaszowie Mazowieckim

lek. wet. Iwona Sarwa