



Odpowiedzi na zapytania w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „**Samorządowa instytucja kultury, Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego – budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytania Wykonawców przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy w dniach 12-13.05.2026 r.

Pytanie 1

Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania przedmiarów robót w edytowalnej wersji ATH lub w formacie PDF wykonanego bezpośrednio z programu kosztorysowego. Pliki z przedmiarami zostały utworzone i zamieszczone w formie skanu, który nie podlega konwersji przez program kosztorysowy.

Odpowiedź:

Zamawiający publikuje przedmiary w formacie pdf.

Pytanie 2

Czy wyposażenie ujęte m.in. w opisie technologicznym zaplecza kuchennego oraz na rysunku nr 2 architektury, wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i należy je wycenić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie Wykonawca ma ująć zakup i zamontowanie wszelkiego wyposażenia stałego budynku między innymi: umywalki, zlewy, wc, stacje uzdatniania wody, okapy kuchenne, kurtyny powietrzne, pochwyty dla niepełnosprawnych, odwodnienia liniowe oraz inne elementy niezbędne do odbioru PSP i Sanepid.

Pytanie 3

Proszę o podanie jakiego rodzaju i jakiej grubości płytę warstwową zastosować do obłożenia ścian pomieszczenia chłodni?

Odpowiedź:

Informujemy, że należy zastosować płyty warstwowe powlekane PCV o grubości 12 cm o powłoce łatwo czyszczącej.

Pytanie 4

Czy w pomieszczeniu chłodni zastosować płytę warstwową sufitową?



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Nr postępowania: UG-RIZ.271.8.2026.JK

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że pomieszczenie chłodni ma być izolowane w całości.

Pytanie 5

Czy drzwi do pomieszczenia chłodni mają być drzwiami chłodniczymi?

Odpowiedź:

Informujemy, że: drzwi do pomieszczenia chłodni mają być drzwiami chłodniczymi.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.