



Odpowiedzi na zapytania w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „**Samorządowa instytucja kultury, Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego – budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytania Wykonawców przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy w dniach 20.05.2026 r.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu prac dotyczących wykończenia ścian. W opisie wskazano malowanie ścian, natomiast w przedmiarze uwzględniono zarówno malowanie, jak i tapetowanie. Prosimy o potwierdzenie, które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny i realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na gładziach ścian i sufitów, należy ułożyć tapetę z włókna szklanego (fizelinę), zapobiegającą ujawnianiu się pęknięć. Tapetę należy pomalować zgodnie z kolorem uzgodnionym z Inwestorem.

Pytanie 2

Czy w ramach przedmiotowego postępowania należy przewidzieć wykonanie przyłącza wodociągowego o długości ok. 72 mb wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową do budynku? Czy zakres zamówienia obejmuje wyłącznie wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej do budynku od punktu oznaczonego na rysunku PZT jako SW1, natomiast wykonanie przyłącza wodociągowego pozostaje po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać całą instalację od pkt. WW poprzez SW1 do włączenia w budynek.

Pytanie 3

Proszę o informacje dotyczące obmurowania pustaków wentylacyjnych na dachu - jaka grubość obmurowania, czy trzeba kominy ocieplić, a jeśli tak, to jaka grubość ocieplenia oraz technologia wykończenia kominów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obmurowanie kształtek PP jest wymagane min. cegła pełna 6cm. Ponadto kominy należy ocieplić jak strop.

Nr postępowania: UG-RIZ.271.8.2026.JK

Pytanie 4

W nawiązaniu do układu warstw posadzki pomieszczenia krosna proszę o informację co oznacza warstwa „podłoga podniesiona rei 30”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podłoga podniesiona oznacza wykonanie konstrukcji podłogi w odporności rei 30 – konstrukcje dostępne u różnych producentów.

Pytanie 5

W nawiązaniu do układu warstw posadzki pomieszczenia krosna proszę o informację co oznacza warstwa „podłoga podniesiona z płytek na płycie gipsowej. Wsporniki stalowe z konstrukcją”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na podłodze podniesionej, która posiada konstrukcję metalową z wypełnieniem płytami należy nakleić płytki.

Pytanie 6

Jaka jest waga krosna, które ma być umieszczone w pomieszczeniu krosna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że krosno waży około 200 kg.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.