



GMINA RZECZYCA  
ul. Tomaszowska 2  
97-220 RZECZYCA  
woj. łódzkie

Rzeczycza, dnia 2 września 2020 r.

UG-RO.271.7.2020.AW

**Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bobrowiec oraz ul. Kitowicza, Mazowieckiej, Górnej, Parkowej i Zielonej w Rzeczycy*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy w dniu 31 sierpnia 2020 r.

*Pytanie 1*

*Kogo należy pytać o koszt wpięcia pompowni do istniejącego monitoringu wizualizacji? Czy Państwo realizujecie wpięcie we własnym zakresie?*

Za wpięcia pompowni do istniejącego monitoringu odpowiada Wykonawca. Licencja istniejącego monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej jest własnością Zamawiającego. W przypadku konieczności rozbudowy systemu monitoringu Wykonawca odpowiada za kontakt z firmą wykonującą monitoring. Wykonawca poniesie koszty wyposażenia przepompowni we wszystkie niezbędne urządzenia umożliwiające wpięcie do istniejącego systemu monitoringu sieci.

*Pytanie 2*

*Czy zbiorniki pompowni mają być wykonane z polimerobetonu czy betonu (są 2 różne zapisy)?*

Zbiorniki pompowni należy wykonać z polimerobetonu.

  
Wójt  
Marek Kaźmierczyk