

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tomaszowie Mazowieckim**

z dnia 16.02.2021 r.

**skierowany do konsumentów wody
z wodociągu sieciowego Sadykierz gm. Rzeczyca
zaopatrującego miejscowości Sadykierz, Bartoszkówka, Bobrowiec,
Brzozów, Kanice, Wiechnowice, Grotowice, Brzeziny, Łęg, Rzeczyca, Glina,
Zawady, Lubocz, Kawęczyn, Brzeg**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Mazowieckim informuje,
że w badaniach jakości wody próbek pobranych w dniu 09.02.2021 r. z sieci wodociągowej
wodociągu sieciowego Sadykierz stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę
mikroorganizmów w 22 °C po 72 h.

Woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do : przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na
surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

**Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez
gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.**

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac
porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tomaszowie Mazowieckim

16.02.2021

2 min.

