

Nr postępowania: UG-RO.271.15.2022.JK

Rzeczycza, dnia 13 października 2022 r.

**Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczyczy w dniu 12 października 2022 r.

Pytanie 1

Czy przedmiotem zamówienia jest projekt przebudowy czy remont wiaduktu? Jeśli przebudowy to na jaką klasę obciążenia?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec. Zgodnie z zał. Nr 1 do SWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy).

Klasa obciążenia:

Klasa C wg PN-85/S – 10030 (informacja podana w Załączniku nr 1 SWZ, str. 6)

Pytanie 2

Czy należy wykonać nową ekspertyzę czy wykorzystać załącznik nr 13 który jest ekspertyzą?

Odpowiedź:

Załącznik Nr 13 do SWZ to Ekspertyza stanu technicznego wykonana przez firmę zewnętrzną. Wykonawca musi dokonać oceny przydatności załączonej ekspertyzy.

Projektant ma obowiązek dokonać oceny stanu technicznego w swoim projekcie. Dokumentacja projektowa opracowana przez wykonawcę musi spełniać wymagania prawa budowlanego aby wykonawca mógł uzyskać na rzecz inwestora brak sprzeciwu wykonywania robót (zgłoszenie robót) lub pozwolenia na budowę.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.