

Nr postępowania: UG-RO.271.20.2022.JK

Rzeczyca, dnia 03.03.2023 r.

Z a m a w i a j ą c y
Gmina Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY /
WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rzeczyca”

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej jako ustawa pzp), Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rzeczyca postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rzeczyca”:

1. Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

GLSE Sp. z o.o.,
114/116 Stanisława Dubois,
93-465 Łódź

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu podlegają ocenie i porównaniu następujące oferty:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy | Punktacja za kryterium „Cena” | Punktacja za kryterium Okres gwarancji jakości na wykonane prace oraz wbudowane urządzenia | Punktacja za kryterium Zapewnienie przez producenta pomp ciepła serwisu fabrycznego | Punktacja za kryterium Okres gwarancji producenta na panele fotowoltaiczne | Łączna punktacja |
|-----------|---|-------------------------------|--|---|--|------------------|
| 1. | GLSE Sp. z o.o., 114/116 Stanisława Dubois, 93-465 Łódź | 53,72 pkt | 20,00 pkt | 10,00 pkt | 10,00pkt | 93,72 pkt |

Nr postępowania: UG-RO.271.20.2022.JK

| | | |
|----|---|------------------|
| 2. | JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła ul. Potokowa 12a/1 Banino, 80-297 Gdańsk | Oferta odrzucona |
|----|---|------------------|

Uzasadnienie wyboru oferty Wykonawcy: **Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania i złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia i ustawie Pzp. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.**

2. odrzucono ofertę:

JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła
ul. Potokowa 12a/1 Banino,
80-297 Gdańsk

Uzasadnienie odrzucenia oferty: działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający odrzucił ofertę JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła z siedzibą przy ul. Potokowa 12a/1 Banino, 80-297 Gdańsk z uwagi na fakt, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający w dokumentacji postępowania, tj. opisie przedmiotu zamówienia - Programie Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz Szczegółowym opisie parametrów technicznych proponowanych urządzeń, stanowiącym załącznik nr 15 do SWZ przedstawił wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia - pomp ciepła, w tym również w zakresie czynnika chłodzącego tych urządzeń. Wykonawca w złożonej ofercie, tj. w załączniku nr 15 do SWZ ujął, że zaproponowane przez niego urządzenia spełniają wymagane przez Zamawiającego parametry dotyczące wskaźnika chłodniczego, jednakże przedłożone przedmiotowe środki dowodowe dołączone do oferty wskazywały rozbieżności w tym zakresie. Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dnia 7 lutego 2023 roku do wyjaśnienia nieścisłości pomiędzy danymi zawartymi w przedmiotowych środkach dowodowych a załączniku nr 15 do SWZ. Wykonawca w dniu 13 lutego 2023r. odpowiadając na pismo z dnia 7 lutego 2023r. oświadczył, że omyłkowo wpisał parametr dotyczący czynnika chłodniczego R410A – prawidłowym jest czynnik chłodniczy R32, który nie został dopuszczony przez Zamawiającego.

W związku z powyższym oferta złożona przez Wykonawcę JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła, jest niezgodna z warunkami zamówienia i podlega odrzuceniu, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu nastąpi w terminie i na warunkach określonych w art. 264 ust.1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 253 ust. 2 Zamawiający udostępni niezwłocznie ww. informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.