

Nr postępowania: UG-RO.271.14.2023.JK

Rzeczyca, dnia 8 września 2023 r.

### **Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „**Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rzeczyca**”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy w dniach 6 września 2023r.

#### ***Pytanie 1***

*Czy Zamawiający dopuści inwerter o moc 8 kw lub 10 kw w instalacjach o mocy 9-9,72 kW, z uwagi na fakt iż mało jest producentów inwerterów którzy mają falowniki o mocy znamionowe 9000W +10 %.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwertera o mocy 10 kW.

#### ***Pytanie 2***

*Proszę o potwierdzenie , że Zamawiający miał na myśli moc znamionową inwertera , podając w PFU opis "moc inwertera"*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że chodzi o moc znamionową inwertera.

*Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.*