

Rzeczycza, dnia 11.06.2024 r.

Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawców przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczyczy w dniu 10.06.2024r.;

Pytanie 1

W PFU jest napisane, że grubość ścian zewnętrznych ma być zgodna z przepisami czy chodzi o warunki techniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że świetlica (w tym także ściany zewnętrzne) musi być zaprojektowana i wykonany w sposób spełniający wymagania obowiązujących przepisów, w tym także warunków technicznych

Pytanie 2

Czy Wykonawca ma zdecydować co będzie najbardziej odpowiednie do terenu - chodzi tutaj o podest, schody, pochylnie?

Odpowiedź:

Wykonawca może zaproponować rozwiązanie najbardziej odpowiednie do terenu – podest, pochylnie, schody – przedstawione rozwiązanie ma być zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnoprównościami. Każde rozwiązanie wymaga akceptacji Inwestora.

Pytanie 3

Czy rury wewnątrz kontenera mogą zostać wykonane z polipropylenu, a nie z polietylenu?

Odpowiedź:

Rury wewnątrz kontenera powinny być wykonane z materiałów spełniających obowiązujące przepisy.

Pytanie 4

Czy do izolacji dachu i podłogi Wykonawca może użyć pianki poliuretanowej nakładanej natryskowo, spełniając przy tym WT??

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do izolacji dachu i podłogi Wykonawca może użyć pianki poliuretanowej nakładanej natryskowo pod warunkiem spełnienia wymagań określonych obowiązującymi przepisami, w tym warunkami technicznymi.

Pytanie 5

Czy Wykonawca ma wykonać zbiornik na fekalia? Jeżeli tak to proszę o informację czy może to być zbiornik na fekalia wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności ok. 10 m3?

Odpowiedź:

Wykonawca ma wykonać zbiornik na nieczystości płynne - betonowy, o pojemności 9 m³.

Pytanie 6

Czy Zamawiający przewiduje jedynie pomalowanie kontenerów na wskazany kolor czy jeszcze dodatkowo jakąś elewację - jeżeli tak to z jakiego materiału?

Odpowiedź:

Wykonawca przewiduje jedynie pomalowanie kontenerów na wskazane kolory. Nie przewiduje się dodatkowej elewacji.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.