



Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Stworzenie nowoczesnej przestrzeni eko-turystycznej w Rzeczycy”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawców przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy w dniu 24.03.2025r.;

*Z dokumentacji wynika, że system pomp ciepła ma obsługiwać **ogrzewanie terenu o powierzchni około 3 000 m² oraz chłodzenie obszaru o powierzchni około 1 000 m²**. Jednakże nie jest jednoznacznie wskazane, jakie konkretne obiekty lub części terenu mają być objęte tym systemem oraz jaki jest główny cel jego zastosowania.*

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Pytanie 1

Jakie dokładnie obiekty lub strefy na terenie inwestycji mają być obsługiwane przez system pomp ciepła?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż przez system pomp ciepła będą mogły być obsługiwane: budynek Urzędu Gminy w Rzeczycy (o powierzchni użytkowej ok. 1600 m²), mieszczący się przy ul. Parkowej 1, 97-220 Rzeczyca oraz dwa bloki mieszkalne (o powierzchni użytkowej ok. 700 m² każdy), znajdujące się przy tej samej ulicy. Chłodzenie obszaru obejmować będzie powierzchnię ok. 1000 m². Istnieje możliwość powstania lodowiska w okresie zimowym we fragmencie zbiornika, który będzie częściowo opróżniany, zgodnie z załącznikiem.

Pytanie 2

Czy system pomp ciepła ma pełnić dodatkowe funkcje, takie jak wspomaganie procesów związanych z ochroną środowiska, poprawę komfortu użytkowania stref rekreacyjnych lub wpływ na jakość wód w zbiorniku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie planuje się, aby system pomp ciepła pełnił dodatkowe funkcje.

Pytanie 3

Czy planowane jest wykorzystanie systemu pomp ciepła również do innych celów niż tylko ogrzewanie i chłodzenie wymienionych powierzchni?

Odpowiedź:


Zamawiający wyjaśnia, iż nie planuje się wykorzystania systemu pomp ciepła do innych celów niż tylko ogrzewanie i chłodzenie wskazanych powierzchni.

*Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie pełnej dokumentacji: **Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego dla inwestycji polegającej na stworzeniu nowoczesnej przestrzeni eko-turystycznej w Rzeczycy**, wraz z przekrojami odwiertów oraz lokalizacją tych miejsc.*

Dodatkowo, Zamawiający załącza pełną dokumentację: Opinię geotechniczną wraz z Dokumentacją Badań Podłoża Gruntowego oraz przekrojami odwiertów i lokalizacją tych miejsc. Załączniki



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



województwo
łódzkie

Nr postępowania: UG-RIZ.271.6.2025.JK

omyłkowo nie zostały dołączone do przetargu. W związku z przedłożeniem dodatkowej dokumentacji Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert w celu zapoznania się z jej treścią.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.