

Łódź, dn. 27.09.2021r.

Łódzki Dom Biznesu Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Elsnera 17 lok. 12

92-504 Łódź

Gmina Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca

OŚWIADCZENIE O ZMIANACH I DOPUSZCZENIACH WPROWADZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dotyczy zmian i dopuszczeń w projektach technicznych:

- Kolektory słoneczne zestaw 2/300 montowane na budynku (dach i elewacja)
- Kolektory słoneczne zestaw 2/300 montowane na gruncie
- Kolektory słoneczne zestaw 3/400 montowane na budynku (dach i elewacja)
- Kolektory słoneczne zestaw 3/400 montowane na gruncie,

przygotowanych w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca”.

1. W ramach przedmiotowej dokumentacji technicznej wprowadza się następującą zmianę:

Pkt. 6.2. Zasobnik solarny

Dopuszczalne temperatury:

- po stronie solarnej: minimum = 110°C (było 150°C)

2. W ramach przedmiotowej dokumentacji technicznej wprowadza się następujące dopuszczenia:

- Dopuszcza się zastosowanie kolektora o dowolnej powierzchni brutto, pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań dotyczących powierzchni czynnej absorbera oraz

mocy wyjściowej kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/m² i różnicy temperatur $T_m - T_a = 30\text{K}$ (wg normy PN EN 12975-2:2007), określonych w przedmiotowej dokumentacji technicznej.

- Dopuszcza się zastosowanie kolektorów z typem obudowy innym niż określony w dokumentacji technicznej, pod warunkiem zachowania równoważnej odporności na wpływ warunków zewnętrznych.

Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. sp. k.
92-504 Łódź, ul. Józefa Elsnera 17 lok. 12
NIP 7282824619 REGON 368944470

Monika Kocot