

Nr postępowania: UG-RO.271.15.2022.JK

Rzeczyca, dnia 18 października 2022 r.

**Odpowiedź na zapytanie w zakresie wyjaśnienia treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej ustawą Pzp), udziela się odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy przesłane do Urzędu Gminy w Rzeczycy w dniu 13 października 2022 r.

Pytanie 1

W kontekście zapisów PFU odnośnie projektowanej nośności i trwałości wiaduktu i w oparciu o ekspertyzę techniczną stwierdzającą przekroczenie dopuszczalnego dla betonu sprężonego stężenia jonów chlorkowych w konstrukcji przęsła zakres przebudowy powinien zakładać wymianę dźwigarów sprężonych, natomiast zapis PFU pkt 1.2.1.2. c) wskazuje, że zakres przebudowy ma obejmować jedynie usunięcie nadbetonu jeśli ten nie będzie zachowywał własności użytkowych.

Czy wobec tego Wykonawca w swojej wycenie powinien zakładać wymianę dźwigarów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wymiany dźwigarów głównych, wymagane jest naprawa ubytków i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych. Ocena stanu technicznego obiektu należy do wykonawcy i stanowi jego wyłączne ryzyko.

Pytanie 2

W punkcie 1.1.1. PFU określono, że Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania m.in. wzmocnienia podłoża gruntowego w niezbędnym zakresie dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp. Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną pozwalającą określić zakres niezbędnych wzmocnień czy inne dokumenty pozwalające na właściwą wycenę tych prac?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie prowadzonego postępowania.