


„BUDINPROJEKT” JAN JARECKI 96-100 SKIERNIEWICE ul. ŚWIERKOWA 10 TEL 833-18-77, 695888908, 606 912127	
Nazwa i adres obiektu budowlanego	PROJEKT UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ WRAZ Z PROJEKTEM OBUDOWY STUDNI GŁĘBINOWEJ, PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM I ENERGETYCZNY DO SUW W SADYKIERZU DLA URZĘDU GMINY W RZECZYCY DZ.NR.EWID.318/2, 318/3, 319, 320, 321/1, 343/1, 343/2, 344, 345,346, 347, 350/1
Tytuł rysunku	SCHEMAT STUDNI GŁĘBINOWEJ
Projektant branża sanitarna	JAN JARECKI spacj. instalacje i urządzenia sanitarne Upr. Bud. nr 42/80 i 89/88/Sk-ce 96-100 Skierniewice, ul. Świerkowa 10 tel. 0-46 833-42-48
Sprawdził. branża sanitarna	inż. GRZEGORZ JARECKI Upr. Bud. Nr IMAZ/0147/POOS/05, IMAZ/0148/OWOS/06 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 39B/3 tel. 0-46 833-18-77, kom. 0-695-888-908
Nr rysunku 3	

„JAN STANISŁAW JARECKI”

3

Lokalizacja otworu — szkic orientacyjny w skali 1 : .....
Arkusz .....
Pas ..... Słup .....

PROJEKT
GEOLOGICZNO - TECHNICZNY

OTWORU STUDZIENNEGO NR 3

Miejscowość: SADYKIERZ
Gmina: Rzeczyca
Powiat: tomaszowski
Województwo: łódzkie
Inwestor bezpośredni (użytkownik) ujęcia: Gmina Rzeczyca dla potrzeb wodociągu wiejskiego

Wykonawca (pieczęć)

Zał. nr 5

Geolog dokumentator (imię, nazw., podp. i dat): mgr Antoni Giłka, upr. geol. 051049

Współrzędne geograficzne: φ = 51° 37' 43" λ = 20° 17' 17"
Rzędna wysokościowa: 168,50 m nad poziomem morza

Czas trwania robót wiertniczych: od ..... do .....
System i sposób wiercenia: Obrotowy – lewy obieg płuczki
Sposób pobierania próbek skał: Z urobku
Miejsce przechowywania próbek skał: Wykonawca

Wyniki badań i obliczeń hydrogeologicznych dla warstwy wodonośnej ujętej według niż przedstawionego szkicu konstrukcyjnego:
Q_1 = ... m³/h, S_1 = ... m, T_1 = ... h, q_1 = ... m³/h/l m depres
Q_2 = ... m³/h, S_2 = ... m, T_2 = ... h, q_2 = ... m³/h/l m depres
Q_3 = ... m³/h, S_3 = ... m, T_3 = ... h, q_3 = ... m³/h/l m depres
k = ... m/sek. wyznaczono na podstawie wyników przesięgu wzorem;
k = ... m/sek. wyznaczono na podstawie wyników próbnego pomp wzorem;
Q eksploatacyjne ujęcia = 50-70 m³/h, Qdop. filtru = ... m³/h
Przy Q eksploatacyjnym ujęciu: S = ... m R = ... m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Skala 1 : 400	Schemat zarurowania i zafiltrowania, sposób zamknięcia wwd (rysunek konstrukcyjny)	Poziomy wód podziemnych — w metrach poniżej terenu: ▽ nawierconych ▲ ustabilizowany	Profil litologiczny (graficznie)	Głębokość — w metrach poniżej terenu	Opis litologiczny warstw, typ facjalny Ifp.	Stratygrafia	Kategoria zruntu	Stosowane narzędzia wiertnicze (rodzaj i średnica)	Przebieg robót wiertniczych (zacinowanie się sedan otworu podczas wiercenia, krzywienie otworu, zastosowane zabiegi chemiczne, sposób likwidacji otworu itp.)	Inne badania hydrogeologiczne i specjalne, rodzaj badania i wyniki, np. najbardziej charakterystyczne wskaźniki fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody, fpH, twardość, zawartość Fe, Mn i składników, których ilość przekracza wielkość dopuszczalna dla wody do picia, miano Coli), próbne pompowania i badania wody z nie ujętych poziomów wodonośnych, badania mikropaleontologiczne, karotaż Ifp.	Uwagi (np. krótkie uzasadnienie pominięcia warstwy wodonośnej Ifp
				0,20	GLEBA						
				1,00	PIASKI RÓŻNOZIARNISTE, ŻÓŁTO-BRĄZOWE						
		1,00 KONDUKTOR φ 700 mm			GLINA ZWAŁOWA ŻÓŁTO-BRĄZOWA	CZWARTORZĘD		ŚWIDER ŚREDNICY DO 622 φ 700			
		8,00 ▽8,0 ▽8,00		10,00	PIASEK ZE ŻWIREM, SZARY						
				12,00	PYŁY PIASZCZYSTE Z PRZEWARSTWIENIAMI IŁU, SZARE						
		▽28,0 28,00		28,00	PIASKOWIEC DROBNOZIARNISTY, MIEJSCAMI ILASTY	JURA DOGGER		GŁĘBIENIE DO φ 600 mm Z POSZERZACZEM DO φ 470 mm			
		RURA NADFILTROWA PCV-K POL-BUD EØD2 DN 300 (φ 330 mm)		51,00	PIASKI PYLASTE, SZARE						
		REDUKCJA PCV-K POL-BUD EØD2 DN 300/DN 250 60,00 61,00		57,00	PIASKOWIEC DROBNOZIARNISTY, O LEPISZCZU ŻELAZISTYM, SZARO-ZIELONY						
		CZĘŚĆ CZYNNA: FILTR SZCZELINOWY PCV-K POL-BUD EØD2 DN 250 (φ 280 mm)									
		86,00 RURA PODFILTROWA PCV-K POL-BUD EØD2 90,00 DN 250 (φ 280 mm)		90,00							

Opracował:
mgr Antoni Giłka

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Grzegorz [illegible]
tel. 0-46 813-18-77, kom. 0-515-688-903